

Codigo de muestra		FECHA Y HORA	
Espol.RAP.0390-059/2017		21/02/2018	
COOP. 30 DE ABRIL 4 PASAJE 36B MZ.1403 - SRA. SARAMARTHA RIVAS			
Resultados			
Cloro libre residual	Turbiedad	Olor	Sabor
mg/l	NTU		
	TURBIDIMETRO DPO	SENSORIAL	
0,3	0,89	No objetable	No objetable
0,30 a 1,5	5	No objetable	No objetable
Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión			
Observaciones:			
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales			
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes			
UFC: Unidades formadoras de colonias			
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente			



Codigo de muestra		FECHA Y HORA	
Espol.RAP.0391-059/2017		21/02/2018	
COOP. 22 DE JULIO LA RR CALLEION 18 MZ.1417 SL.4 - SRA. NELLY ESPAÑA			
Resultados			
Cloro libre residual	Turbiedad	Olor	Sabor
mg/l	NTU		
	TURBIDIMETRO DPO	SENSORIAL	
0,3	1,10	No objetable	No objetable
0,30 a 1,5	5	No objetable	No objetable
Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión			
Observaciones:			
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales			
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes			
UFC: Unidades formadoras de colonias			
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente			



[Signature]
 Dra. Gloria Bajiña Jurado
 Directora General y Gerente Técnico

[Signature]
 Ing. María Teresa Amador M.
 Gerente de Calidad

Codigo de muestra		FECHA Y HORA	
Espol.RAP.0392-059/2017		21/02/2018 10H40	
COOP. ANTONIO NEUMANE MZ.631 SL.B1 - SRA. VIVIANA TENORIO			
Resultados			
Cloro libre residual	Turbiedad	Conductividad	Olor
mg/l	NTU	µS/cm	
	TURBIDUJANT 1100R		SENSORIAL
0,3	1,25	234,0	No objetable
0,30 a 1,5	5		No objetable
Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión			
<1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales			
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes			
UFC: Unidades formadoras de colonias			
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente			



Codigo de muestra		FECHA Y HORA	
Espol.RAP.0393-059/2017		21/02/2018 11H00	
COOP. ANDRES QUIÑONES 1 MZ."C" SL.13- SRA. ERICKA QUIÑONES			
Resultados			
Cloro libre residual	Turbiedad	Conductividad	Olor
mg/l	NTU	µS/cm	
	TURBIDUJANT 1100R		SENSORIAL
0,4	0,96	228,0	No objetable
0,30 a 1,5	5		No objetable
Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión			
<1,0 Significa ausencia de bacterias Aeróbias totales			
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes			
UFC: Unidades formadoras de colonias			
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente			




 Dra. Gloria Bajarra Jurado
 Directora General y Gerente Técnico


 Ing. María Teresa Amador M.
 Gerente de Calidad

Codigo de muestra		FECHA Y HORA	
Espol.RAP.0394-059/2017		21/02/2018	
COOP. TECHO PARA LOS POBRES. CALLE 41 Y AV. 24A (GIMNASIO EL CHINO) - SRA. CLARA AURORA CANTO			
Resultados			
Cloro libre residual	Turbiedad	Olor	Sabor
mg/l	NTU		
	TURBIDIMANTI 1100R	SENSORIAL	
0,3	1,06	No objetable	No objetable
0,30 a 1,5	5	No objetable	No objetable
Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión			
pH			
Sabor		T	Coliformes totales
		9C	NMP/100ml
		SM 4500 H-B	SM 9221 ABC
6,90		26,9	<1,1
250,0			<1,1
Conductividad			
µS/cm			
250,0			
Olor			
No objetable			
No objetable			
Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión			
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales			
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes			
UFC: Unidades formadoras de colonias			
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente			



Codigo de muestra		FECHA Y HORA	
Espol.RAP.0395-059/2017		21/02/2018	
ISLA TRINITARIA ESTE - COOP. 4 DE MARZO MZ.446 SL.5- SRA. JESSENIA MUÑOZ			
Resultados			
Cloro libre residual	Turbiedad	Olor	Sabor
mg/l	NTU		
	TURBIDIMANTI 1100R	SENSORIAL	
0,3	0,97	No objetable	No objetable
0,30 a 1,5	5	No objetable	No objetable
Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión			
pH			
Sabor		T	Coliformes totales
		9C	NMP/100ml
		SM 4500 H-B	SM 9221 ABC
6,85		28,8	<1,1
230,0			<1,1
Conductividad			
µS/cm			
230,0			
Olor			
No objetable			
No objetable			
Según Norma INEN 1 108: 2014 Quinta Revisión			
< 1,0 Significa ausencia de bacterias Aerobias totales			
<1,1 Significa ausencia de bacterias coliformes			
UFC: Unidades formadoras de colonias			
El Formato y los Requisitos son proporcionados por el cliente			



[Signature]
 Dra. Glória Bajaña Jurado
 Directora General y Gerente Técnico

[Signature]
 Ing. María Teresa Amador M.
 Gerente de Calidad