

**SOLICITUD DE OFERTAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES LOS MERINOS, INCLUYE LA ESTACIÓN DE BOMBEO
PROGRESO
PROCESO EC-EMAPAG-CW-RFB-007**



CIRCULAR DE ENMIENDA DE LA SOLICITUD DE OFERTAS No. 3
25-NOVIEMBRE-2020

A – EN EL ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO, PTAR MERINOS, DIVISIÓN 15 SE DEBERÁ INCLUIR:

- Sección 15511 Ventiladores Centrífugos para las Casetas de Ventilación del Sistema de Recolección de Olores.

En siguiente sitio web se incluye esta especificación:

<https://app.box.com/s/px1wlbo7f5ke4sex4vlj7gol6oxum9f4>

B – EN EL ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO, PTAR MERINOS, DIVISIÓN 11 Y 13, SE DEBERÁN CONSIDERAR LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AJUSTADAS:

- Sección 11142 Bombas Centrífugas Trituradoras Horizontales para Mezcla (esta sección reemplaza a la Sección 11482) – Ajustada.
- Sección 11122 Bombas de Cavidad Progresiva – Ajustada.
- Sección 13320 Sistema de Concentración de Espumas, Grasas y Aceites – Ajustada.
- Sección 13201 Tanque de Vidrio Fundido en Acero – Ajustada.

En siguiente sitio web se incluyen estas especificaciones:

<https://app.box.com/s/a1cev21b1wybtsugn20gf1fxytu2rksc>

C – EN LA SECCIÓN III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, NUMERAL 4.2 (b) RESPECTO A LOS PILOTAJES:

DONDE DICE:

- Pilotaje, con un rendimiento anual de 3.500 unidades con una profundidad mínima de (15) quince metros

DEBE DECIR:

-Pilotes hincados de hormigón armado prefabricados, con un rendimiento anual de 3.500 unidades con una profundidad mínima de (15) quince metros.

D – EN LA SECCIÓN III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, NUMERAL 4.2 (b) RESPECTO A LAS COLUMNAS DE GRAVA:

DONDE DICE:

- Columnas de grava con vibrosustitución y apisonamiento, con un rendimiento anual de 15.000 unidades con una profundidad mínimo de (15) quince metros.

DEBE DECIR:

- Columnas de grava con vibrosustitución y apisonamiento, con un rendimiento anual de 15.000 unidades con una profundidad mínimo de (10) diez metros.

**SOLICITUD DE OFERTAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES LOS MERINOS, INCLUYE LA ESTACIÓN DE BOMBEO
PROGRESO
PROCESO EC-EMAPAG-CW-RFB-007**



CIRCULAR DE ENMIENDA DE LA SOLICITUD DE OFERTAS No. 3
25-NOVIEMBRE-2020

E – EN LA SECCIÓN IX. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO, PARTE A: DATOS DEL CONTRATO, CUADRO: RESUMEN DE SECCIONES, SUMINISTRO, MONTAJE Y PRUEBA DE LOS NUEVE (9) EQUIPOS PRINCIPALES DEL PROYECTO:

DONDE DICE:

Suministro, Montaje y Prueba de los nueve (9) equipos principales del proyecto.

DEBE DECIR:

Suministro (puesta en sitio) de los nueve (9) equipos principales del proyecto.

F – EN LA SECCIÓN IV. FORMULARIOS DE LICITACIÓN – ANEXO LISTA DE CANTIDADES, SE REEMPLAZA LA LISTA DE CANTIDADES PUBLICADA EL 14 DE AGOSTO DE 2020, POR LA PUBLICADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020:

SE ADJUNTA SITIO WEB PARA DESCARGAR LA LISTA DE CANTIDADES AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2020.

<https://app.box.com/s/xx321w66tn079vxhdt85wmyglvjvznz>

G – DE LA SECCIÓN II. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL), NUMERAL IAL 22.1 RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS (CIRCULAR DE ENMIENDA No. 1):

DONDE DICE:

La fecha límite para la presentación de la Oferta es:

Fecha: 30 de noviembre de 2020

Hora: 15h00

DEBE DECIR:

La fecha límite para la presentación de la Oferta es:

Fecha: 15 de diciembre de 2020

Hora: 15h00

H – EN LA SECCIÓN II. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL), NUMERAL IAL 25.1 RESPECTO A LA APERTURA DE LAS OFERTAS (CIRCULAR DE ENMIENDA No. 1):

DONDE DICE:

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:

Dirección: Avenida Francisco de Orellana s/n y Miguel H. Alcívar, Centro Empresarial Las Cámaras.

**SOLICITUD DE OFERTAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES LOS MERINOS, INCLUYE LA ESTACIÓN DE BOMBEO
PROGRESO
PROCESO EC-EMAPAG-CW-RFB-007**



CIRCULAR DE ENMIENDA DE LA SOLICITUD DE OFERTAS No. 3
25-NOVIEMBRE-2020

Piso/Oficina: Torre de Oficinas, Mezzanine.
Ciudad: Guayaquil
País: Ecuador
Fecha: 30 de noviembre de 2020
Hora: 15h00

DEBE DECIR:

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:
Dirección: Municipio de Guayaquil, Pichincha 605 entre Clemente Ballén y 10 de Agosto.
Piso/Oficina: Salón de la Ciudad
Ciudad: Guayaquil
País: Ecuador
Fecha: 15 de diciembre de 2020
Hora: 15h00