

SOLICITUD DE OFERTAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS MERINOS, INCLUYE LA ESTACIÓN DE BOMBEO PROGRESO

PROCESO EC-EMAPAG-CW-RFB-007

ACLARACIÓN DE CONSULTAS EFECTUADAS POR LOS LICITANTES

CONSULTA DEL 14-NOVIEMBRE-2020 ACLARADA EL 23-NOVIEMBRE-2020

1. De acuerdo a lo solicitado en el listado de rubros debemos incluir lo siguiente:

Patida	Descripción	Unidad	Cantidad
16.3.2.3.2.9	CONJUNTO DE CELDAS SWG-003	U	1,00
16.3.2.3.2.10	MODULO DE TRANSFERENCIA	U	1,00

Sin embargo en los planos 323 E-023 y los planos 324 E-024 (unifilares de media tension) no aparecen estos rubros, por favor indicar a que hacen referencia.

ACLARACIÓN.- LOS PLANOS UNIFILARES DE MEDIA TENSIÓN DE LA EBAR PROGRESO SE MUESTRAN EN LOS PLANOS E-026 Y E-027. EN EL PLANO E-026 SE MUESTRA EL DIAGRAMA DE LOS CONJUNTOS DE CELDAS PRG-SWG-001 Y PRG-SWG-002; SIN EMBARGO, SE EVIDENCIA UNA ERRATA. EL CONJUNTO DE CELDAS PRG-SWG-002 DEL PLANO E-026, CORRESPONDE A LAS CELDAS PRG-SWG-003, EN EL PLANO E-026 SE ENCUENTRAN LOS CONJUNTOS DE CELDAS SWG-001 Y SWG-003. EN EL PLANO E-027 SE MUESTRA EL CONJUNTO DE CELDAS PRG-SWG-002.