

**SOLICITUD DE OFERTAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES LOS MERINOS, INCLUYE LA ESTACIÓN DE BOMBEO
PROGRESO**

PROCESO EC-EMAPAG-CW-RFB-007

ACLARACIÓN DE CONSULTAS EFECTUADAS POR LOS LICITANTES

CONSULTA DEL 18-SEPTIEMBRE-2020 ACLARADA EL 28-OCTUBRE-2020

1. Nuestra compañía cuenta, entre otros, con un certificado de ejecución en calidad como contratista principal de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, que incluye tratamiento de lodos y con capacidades de tratamiento biológico de 237.600 m³/día en periodo seco (son 2,75 m³/seg) y de 529.632 m³/día en periodo de lluvia (son 6,13 m³/seg).

Tratándose de un proyecto de una gran envergadura, similar el proyecto del presente proceso, entendemos que será considerada para calificar como experiencia de este proceso.

Aguardamos su confirmación para poder confirmar nuestra participación en la licitación de la PTAR Merinos.

ACLARACIÓN.- NO SE ACEPTA YA QUE LA EXPERIENCIA SOLICITADA ES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS RESIDUALES, CON UN CAUDAL PROMEDIO EN ÉPOCA SECA MÍNIMO DE 3M³/S. ADICIONALMENTE, EN LA CONSULTA NO SE ESPECIFICA SI EL TRATAMIENTO BIOLÓGICO ES PRIMARIO O SECUNDARIO.