

**SOLICITUD DE OFERTAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES LOS MERINOS, INCLUYE LA ESTACIÓN DE BOMBEO
PROGRESO**

PROCESO EC-EMAPAG-CW-RFB-007

ACLARACIÓN DE CONSULTAS EFECTUADAS POR LOS LICITANTES

CONSULTA DEL 4-NOVIEMBRE-2020 ACLARADA EL 25-NOVIEMBRE-2020

1. **Suministro y Montaje de Equipos Principales PTAR Los Merinos:** en el Cuadro Resumen de Secciones que se encuentra al final de la Sección IX Condiciones Especiales Parte A de los documentos de la Solicitud de Ofertas (página 392), se establece en el último renglón o hito, que el Suministro, Montaje y Prueba de los nueve (9) equipos principales del Proyecto (Tabla 13 de la Sección VII Requisitos de las Obras), debe tener un plazo de terminación de 24 meses a partir de la fecha de inicio. Entendemos que existe un error en este plazo, y que el mismo debe ser de 36 meses a partir de la fecha de inicio, considerando además que las pruebas de terminación y la puesta en marcha, tienen un plazo de 6 meses a partir de esa fecha. Favor confirmar si nuestro entendimiento es correcto.

ACLARACIÓN.- VER CIRCULAR DE ENMIENDA No 3. LITERAL E.