

**SOLICITUD DE OFERTAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS MERINOS, INCLUYE LA ESTACIÓN DE BOMBEO PROGRESO**

**PROCESO EC-EMAPAG-CW-RFB-007**

**ACLARACIÓN DE CONSULTAS EFECTUADAS POR LOS LICITANTES**

**CONSULTAS DEL 01-OCTUBRE-2020 ACLARADAS EL 22-OCTUBRE-2020**

1. Los equipos especificados, tienen alguna restricción de procedencia?

**ACLARACIÓN.- TODOS LOS EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS QUE SE INCORPoren O REQUIERAN PARA LAS OBRAS DEBERÁN PROVENIR DE UN PAÍS ELEGIBLE DE CONFORMIDAD CON LA DEFINICIÓN QUE ESTABLECE EL BANCO.**

2. Se sugieren marcas a considerar, aclarar: Los fabricantes aceptables para los sistemas prefabricados de activación de polímero seco son UGSI Chemical Feed Solutions; ProMinent Fluid Controls Inc.; EMO Environment by Technology; o un fabricante equivalente de sistemas prefabricados.

**ACLARACIÓN.- LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR QUE LOS FABRICANTES DETALLADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON REFERENCIALES. LOS LICITANTES PODRÁN SELECCIONAR LOS FABRICANTES QUE CONSIDEREN CONVENIENTES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LOS EQUIPOS ESTABLECIDOS EN LA SOLICITUD DE OFERTAS.**

3. Los fabricantes aceptables para los sistemas prefabricados de activación de polímero seco son UGSI Chemical Feed Solutions; ProMinent Fluid Controls Inc.; EMO Environment by Technology; o un fabricante equivalente de sistemas prefabricados, aclarar equivalente, por favor.

**ACLARACIÓN.- VER ACLARACIÓN A LA CONSULTA ANTERIOR.**

4. En la división/especificaciones 11122-05 Grupo B indican o detallan 9 unidades, al igual en planos M-08, M-142, sin embargo, en el listado de cantidades detallan 7 unidades, por favor aclarar.

**ACLARACIÓN.- EN ANÁLISIS.**

5. En listado de equipos partida 3.7.3.4 bombas auxiliares desarenador indican 3 unidades, la división/especificaciones 11183-04 y planos M-75, M-76, I-17 indican 6 unidades, por favor aclarar.

**ACLARACIÓN.- EN ANÁLISIS.**

6. En listado de equipos partida 3.9.6.6 bombas alimentación indican 3 unidades, la división/especificaciones 11180-07 indica 4lps@13mca y planos M-27 y M-37 indica 8lps@7mca, por favor aclarar.

**ACLARACIÓN.- LOS LICITANTES PARA PRESENTAR SUS OFERTAS DEBERÁN CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS M-27 Y M-37.**

7. En listado de equipos partida 4.4.4.1 bombas de cavidad progresiva indican 7 unidades, la división/especificaciones 11125-05 y planos M-75, M-76, I-17 indica 9 unidades, por favor aclarar.

**ACLARACIÓN.- LA DIVISIÓN/ESPECIFICACIONES 11125-05 Y PLANOS M-75, M-76, I-17 NO CORRESPONDEN A LA PARTIDA NÚMERO 4.4.4.1. CON RESPECTO A LAS UNIDADES DE LA PARTIDA 4.4.4.1 VER ACLARACIÓN DE CONSULTA No. 4.**

8. En listado de equipos partida 5.5.4.1 bombas de cavidad progresiva indican 4 unidades, la división/especificaciones 11122 y planos M-11, M333, M-337, M-338, I-43; indica 3 unidades, además plano M-333 indica el tag 1231 como futuro, plano I-43 indica tag 1234 a futuro e indica bombas centrífugas, por favor aclarar.

**ACLARACIÓN.- RESPECTO A LA CONSULTA DE LAS UNIDADES, SE ENCUENTRA EN ANÁLISIS. SE ACLARA QUE EL TAG 1231 ES A FUTURO Y LAS BOMBAS SON DE CAVIDAD PROGRESIVA.**