

**SOLICITUD DE OFERTAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES LOS MERINOS, INCLUYE LA ESTACIÓN DE BOMBEO
PROGRESO**

PROCESO EC-EMAPAG-CW-RFB-007

ACLARACIÓN DE CONSULTAS EFECTUADAS POR LOS LICITANTES

CONSULTAS DEL 9-NOVIEMBRE-2020 ACLARADAS EL 23-NOVIEMBRE-2020

1. Por favor confirmar que en los rubros mencionados a continuación no se incluye los postes:

12.4.1.2	REUBUCACIÓN DE POSTE DE HORMIGÓN RECTANGULAR 21 m. x 2400 kg.	u	1,00
12.4.1.3	TRANSPORTE, PARADA POSTE AUTOSOPORTANTED DE 18 m. x 8000 Kg.	u	1,00
12.4.1.4	TRANSPORTE, PARADA POSTE DE HORMIGÓN RECTANGULAR 23 m. x 2400 kg.	u	7,00
12.4.1.5	TRANSPORTE, PARADA POSTE DE HORMIGÓN RECTANGULAR 19 m. x 2400 kg.	u	4,00

ACLARACIÓN.- LOS RUBROS QUE SE INDICAN EN LA CONSULTA INCLUYEN EL SUMINISTRO DE LOS POSTES.

2. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, por favor confirmar donde se debe incluir estos rubros.

ACLARACIÓN.- CONSTESTADA EN LA ACLARACIÓN ANTERIOR.

3. En la partida 12.4.1 “Línea Aérea de 69kV”, no se menciona en ninguna de las subpartidas las pruebas eléctricas que deben llevar. En que rubro se incluye estas pruebas?

ACLARACIÓN.- LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR QUE LAS PRUEBAS ELÉCTRICAS DEBERÁN SER VALORADAS EN LA PARTIDA 12.5.1.18.

4. Por favor confirmar que en los rubros mencionados a continuación no se incluyen materiales:

16.3.2.1.3	Montaje de poste de hormigón armado 23 m - 5200 kg
16.3.2.1.4	Tendido y regulado de conductor ACAR 477 MCM
16.3.2.1.5	Amortiguadores en conductor ACAR 477 MCM
16.3.2.1.6	Tendido de cable OPGW 24F
16.3.2.1.7	Montaje de estructura en poste de hormigón de Suspensión en Volado (SESU)
16.3.2.1.8	Montaje de accesorios de retención pasante y bajante con aterrizaje a la estructura cable OPGW.
16.3.2.1.9	Montaje de accesorios de suspensión con aterrizaje a la estructura OPGW.
16.3.2.1.10	Instalación de amortiguadores en cable OPGW.
16.3.2.1.11	Montaje de estructura en poste de hormigón de Retención Angular (AU--90 -G)
16.3.2.1.12	Montaje de estructura en poste de hormigón de Retención (RU-1-G)
16.3.2.1.13	Montaje de estructura en poste de hormigón de Retención Terminal (TU-1-G)
16.3.2.1.14	Montaje de estructura en poste de hormigón de Retención y Alineamiento en Volado (SERUA)
16.3.2.1.15	Instalación de puesta a tierra

ACLARACIÓN.- LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR QUE LOS RUBROS QUE SE INDICAN EN LA CONSULTA INCLUYEN EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES.

5. En la partida 12.5.1 los equipos eléctricos de la subestación están en la lista de equipos importados, para ser adquiridos vía carta de crédito, sin embargo los mismos equipos que se detallan en la partida 16.3.2.2 no están incluidos en la mencionada lista. Por favor confirmar que estos es correcto a pesar de que serían los mismos equipos a adquirirse para las 2 partidas.

ACLARACIÓN.- LOS LICITANTES PARA EFECTOS DE PRESENTAR SU OFERTA DEBERÁN CONSIDERAR LA LISTA DE EQUIPOS IMPORTADOS; EN CASO DE DETECTARSE LA NECESIDAD DE OTROS EQUIPOS DE IMPORTACIÓN, SERÁ MOTIVO DE ANÁLISIS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN APLICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES RESPECTIVAS.